

**BUtgb** vzw - **UBAtc** asbl



DAKEN- DAKAFDICHTINGSSYSTEEM

DAKAFDICHTINGSSYSTEEM - PLASTOMEERBITUMEN

**ESHAGUM A 4 (TF/AF)**

Geldig van 08/01/2026 tot 07/01/2031

**Goedkeuringshouder:**

BMI PRODUCTIE NEDERLAND BV  
Heeswijk 155  
NL-3417 GP Montfoort  
Tel.: +31 (0)348 476 500  
Site Web: [www.bmigroup.com/nl](http://www.bmigroup.com/nl)  
E-mail: [info.nl@bmigroup.com](mailto:info.nl@bmigroup.com)

**Verdeler:**

BMI BELGIUM BV  
Wijngaardveld 25  
BE-9300 Aalst  
Tel.: +32 (0)53 72 96 72  
Website: [www.bmigroup.com/be](http://www.bmigroup.com/be)  
E-mail: [info.be.icopal@bmigroup.com](mailto:info.be.icopal@bmigroup.com)



Een technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling door een door de BUtgb aangeduide competente, onafhankelijke en onpartijdige goedkeuringsoperator van een bouwproduct voor een welbepaalde toepassing.

De technische goedkeuring legt de resultaten van het goedkeuringsonderzoek vast. Dit onderzoek bestaat uit:

- de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan,
- het ontwerp van het product,
- de betrouwbaarheid van de productie.

De technische goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de goedkeuringshouder.

Het behouden van de technische goedkeuring vereist dat de goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een competente, onafhankelijke en onpartijdige certificatieoperator.

De technische goedkeuring, evenals de certificatie van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken. De aannemer en/of architect blijven onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De technische goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

## Goedkeuringsoperatoren



### Buildwise

Kleine Kloosterstraat 23 1932 Sint-Stevens-Woluwe  
info@buildwise.be - www.buildwise.be



### SECO Belgium

Hoofdzetel: Koloniënstraat 56 bus 10 1000 Brussel  
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem  
mail@seco.be - www.groupseco.be

## Certificatieoperator



### BCCA

Hermeslaan 9 1831 Diegem  
mail@bccca.be - www.bccca.be




## VOORWOORD

Dit document betreft een aanpassing van de goedkeuringstekst ATG 1883, geldig vanaf 11/04/2024 tot 10/04/2029. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versie worden hieronder opgesomd:

Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie
Nieuwe naam van de goedkeuringshouder.

Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb-website ([www.butgb-ubatc.be](http://www.butgb-ubatc.be)) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de technische goedkeuring kan geraadpleegd worden door de QR-code op de voorpagina te scannen.

 De intellectuele eigendomsrechten betreffende de technische goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb.



## NORMEN EN ANDERE REFERENTIES

AGCR-RGAC	2022-06-30	BUtgb Algemeen Goedkeurings- en Certificatiereglement
TV 280		Het platte dak (Buildwise)
TV 244		Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes (Buildwise)
TV 239		Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten (Buildwise)
TV 229		Groendaken" (Buildwise)
	2001	UEAtc Technical Guide for the assessment of Roof Waterproofing Systems made of reinforced APP or SBS modified bitumen sheets
BUtgb Infoblad nr. 2012/02		Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4
		Verwerkingsrichtlijnen van de ATG-houder.

# 1 Voorwerp

Deze goedkeuring heeft betrekking op een dakafdichtingssysteem voor platte daken met toepassingsdomein zoals vermeld in de plaatsingsfiches (Tabel 12) en annex A <sup>(1)</sup>.

Het systeem bestaat uit de dakafdichtingsmembranen ESHAGUM A 4 (TF/AF) die samen met de in deze goedkeuring beschreven hulpcomponenten moeten worden toegepast in overeenstemming met de uitvoeringsvoorschriften die in § 4 worden beschreven.

De dakafdichtingsmembranen worden onderworpen aan een productcertificatie volgens het toepasselijke ATG-certificatiereglement. Deze certificatieprocedure bestaat uit een doorlopende productiecontrole door de fabrikant, aangevuld met een regelmatig extern toezicht daarop door de door de BUTgb vzw toegewezen certificatie-instelling.

De goedkeuring van het volledige systeem steunt bovendien op het gebruik van hulpcomponenten waarvan via een attestering vertrouwen wordt gegeven betreffende het voldoen aan de prestaties of identificatiecriteria aangegeven in § 2.2.

## 2 Materialen, componenten van het dakafdichtingssysteem

### 2.1 Dakafdichtingsmembranen

Tabel 1 – Overzicht van de verschillende membranen

Merksnaam	Omschrijving
ESHAGUM A 4 TF	Plastomeer gemodificeerd gebitumineerd membraan met een inlage van polyester-glascombinatie. De bovenzijde is afgewerkt met zand.
ESHAGUM A 4 AF	Plastomeer gemodificeerd gebitumineerd membraan met een inlage van polyester-glascombinatie. De bovenzijde is afgewerkt met een minerale bescherming.

<sup>(1)</sup>: Annex A maakt integraal deel uit van de technische goedkeuring ATG.

De vermelde membranen kunnen gebruikt worden als toplaag voor de in deze technische goedkeuring voorziene dichtingssystemen. Ze staan in voor de waterdichtheid voor zover ze volgens de voorschriften van § 4 en de plaatsingsfiche worden geplaatst.

#### 2.1.1 Beschrijving van de membranen

De ESHAGUM A 4 (TF/AF) membranen worden bekomen door het drenken en bekleden van een inlage met een plastomeerbitumen mengsel.

De kenmerken van de membranen worden gegeven in Tabel 2.

De ESHAGUM A 4 (TF/AF) membranen zijn verkrijgbaar in één dikte van 4,0 mm.

Tabel 2 – ESHAGUM A 4 (TF/AF)

Identificatiekenmerken	ESHAGUM A 4	
	TF	AF
Type inlage	PY+V195	
Type mengsel	A	
<b>Membraan</b>		
Dikte [mm]	±5 % 4,0	4,0 <sup>(1)</sup>
Oppervlakttemassa [kg/m <sup>2</sup> ]	4,80 ±10 %	5,80 ±15 %
Nominale lengte [m]	≥ 7,50	≥ 7,50
Nominale breedte [m]	≥ 1,000	≥ 1,00
<b>Afwerking</b>		
Bovenzijde		
Minerale bescherming	-	X
Talk/krijt/zand	X	-
Onderzijde		
Wegbrandfolie	X	X
<b>Gebruik (desbetreffend membraan)</b>		
Losliggend	X	X
Gelast	X	X
Koud gekleefd	-	-
In warm bitumen	-	-
Mechanisch bevestigd in de overlap	-	-
<b>Plaatsing (dakafdichtingssystemen)</b>		
Eenlaags	-	-
Meerlaags	X	X

<sup>(1)</sup>: Gemeten op de zelfkant

De kenmerken van de componenten die voor de samenstelling van de membranen ESHAGUM A 4 (TF/AF) worden gebruikt, staan vermeld in Tabel 3 (inlage) en Tabel 4 (bitumenmengsel).

**Tabel 3 – Inlage membraan**

Identificatiekenmerken		PY+V195
Type		Polyester-glascombinatie
Oppervlaktemassa [g/m <sup>2</sup> ]	±15 %	195
Treksterkte [N/50 mm]	±20 %	
Langs		440
Dwars		400
Rek bij breuk [%]	±15 %abs	
Langs		30
Dwars		30

**Tabel 4 – Mengsel**

Identificatiekenmerken		A
Type		Plastomeer
Penetratie bij 60 °C [1/10 mm]		≥ 50
Verwekingspunt (R&B) [°C]		≥ 150
Asgehalte [%]	±5 %abs	<sup>(1)</sup>
Plooitemperatuur [°C]		≤ <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>: Gekend door het certificeringsorganisme

De mengsels voor de productie van de membranen ESHAGUM A 4 (TF/AF) zijn samengesteld uit een plastomeerbitumen en een welbepaalde hoeveelheid vulstoffen. De juiste mengverhoudingen zijn bekend bij het certificeringsorganisme, maar worden niet publiek kenbaar gemaakt.

### 2.1.2 Prestatiekenmerken van de membranen

De prestatiekenmerken van de ESHAGUM A 4 (TF/AF) membranen worden opgenomen in § 5.1 van Tabel 11.

## 2.2 Hulpcomponenten

### 2.2.1 Bitumineuze hulpproducten

Bitumineuze onderlagen waarvan de overeenkomstigheid met de PTV 46-002 geattesteerd is (BENOR) kunnen in het kader van deze ATG gebruikt worden.

De onderlagen die onder BENOR vallen zijn op de website [www.bcca.be](http://www.bcca.be) zichtbaar.

Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de compatibiliteit van de bitumineuze hulpcomponenten met de gebruikte dakafdichtingsmembranen.

### 2.2.2 Onderlagen

De hieronder beschreven onderlagen zijn in het kader van deze ATG onderworpen aan een goedkeuringsonderzoek en een beperkte certificatie door de door de BUtgb vzw aangestelde certificatie-operator.

Dit houdt volgende elementen in:

- Het product werd geïdentificeerd via initiële proeven.
- Het product is traceerbaar.
- Het product wordt door de fabrikant gecontroleerd en de interne resultaten van de zelfcontrole worden door de certificatie-operator geverifieerd.
- Het product wordt jaarlijks onderworpen aan externe controleproeven.

#### 2.2.2.1 ESHABASE V3 en ESHABASE V4

De onderlagen ESHABASE V3 en ESHABASE V4 worden bekomen door het drenken en bekleden van een glasvlies inlage met een polymeerbitumen.

**Tabel 5 – ESHABASE V3 en ESHABASE V4**

Identificatiekenmerken	ESHABASE		
	V3	V4	
Dikte [mm]	±5 %	3,0	4,0
Lengte rollen [m]		≥ 10,00	≥ 10,00
Breedte rollen [m]		≥ 1,000	≥ 1,000
Gehalte extraheerbaar deel [g/m <sup>2</sup> ]		≥ 1.900	≥ 2.700
<b>Prestatie</b>			
Treksterkte [N/50 mm]	-20 %		
Langs			375
Dwars			215
Plooitemperatuur [°C]		≤ -3	
Afdruiptemperatuur [°C]		≥ +90	
<b>Gebruik (desbetreffende membranen)</b>			
Losliggend			X
Gelast			X
Koud gekleefd			-
In warm bitumen			-
Zelfklevend			-
Mechanisch bevestigd			-

### 2.2.2.2 ESHABASE P3 en ESHABASE P4

De onderlagen ESHABASE P3 en ESHABASE P4 worden bekomen door het drenken en bekleden van een polyester inlage met polymeerbitumen.

Tabel 6 – ESHABASE P3 en ESHABASE P4

Identificatiekenmerken	ESHABASE		
	P3	P4	
Dikte [mm]	±5 %	3,0	4,0
Lengte rollen [m]		≥ 10,00	≥ 10,00
Breedte rollen [m]		≥ 1,000	≥ 1,000
Gehalte extraheerbaar deel [g/m <sup>2</sup> ]		≥ 1.900	≥ 2.700
<b>Prestatie</b>			
Dimensionele stabiliteit [%]			
Langs			≤ 0,6
Treksterkte [N/50 mm]	-20 %		
Langs			600
Dwars			400
Rek bij max. treksterkte [%]	±15 %abs		
Langs			25
Dwars			30
Nagelscheurweerstand [N]			
Langs			≥ 125
Dwars			≥ 125
Plooi temperatuur [°C]			≤ -3
Afdruiptemperatuur [°C]			≥ +90
<b>Gebruik (desbetreffende membranen)</b>			
Losliggend			X
Gelast			X
Koud gekleefd			-
In warm bitumen			-
Zelfklevend			-
Mechanisch bevestigd			X

### 2.2.3 Primer

#### 2.2.3.1 Primer ICOPAL ELASTO PRIMER

De bitumineuze hechtvernis ICOPAL ELASTO PRIMER is een elastomeer bitumen primer op zonder oplosmiddel. Het wordt gebruikt voor het koud impregneren van verschillende ondergronden en dient als hechtingslaag.

Tabel 7 – ICOPAL ELASTO PRIMER

Identificatiekenmerken	ICOPAL ELASTO PRIMER	
Volumemassa [kg/l]	±5 %	1,00
Drooggehalte (12 u bij 110 °C) [%]		38,0
	±10 %rel	
Viscositeit Brookfield [Pa.s]		Ong. 0,1
<b>Prestatie</b>		
Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]		0,1 tot 0,3 <sup>(1)</sup>
Droogtijd [u]		1 tot 2 <sup>(1)</sup>
Houdbaarheid [maanden]		12

<sup>(1)</sup>: In functie van de ruwheid en aard van de ondergrond

Deze primer ICOPAL ELASTO PRIMER maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

#### 2.2.3.2 Primer ICOPAL PRIMER

De bitumineuze hechtvernis ICOPAL PRIMER is een elastomeer bitumen primer op zonder oplosmiddel. Het wordt gebruikt voor het koud impregneren van verschillende ondergronden, zoals beton, hout, metaal, bestaande bitumineuze membranen, en dient als hechtingslaag.

Tabel 8 – ICOPAL PRIMER

Identificatiekenmerken	ICOPAL PRIMER	
Volumemassa [kg/l]	±5 %	0,88
Drooggehalte (12 u bij 110 °C) [%]		54
	±10 %rel	
Viscositeit Brookfield [Pa.s]		Ong. 0,1
<b>Prestatie</b>		
Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]		0,1 tot 0,3 <sup>(1)</sup>
Droogtijd [u]		1 tot 2 <sup>(1)</sup>
Houdbaarheid [maanden]		12

<sup>(1)</sup>: In functie van de ruwheid en aard van de ondergrond

Deze primer ICOPAL PRIMER maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

## 2.2.4 Thermische isolatie

De thermische isolatie moet een technische goedkeuring met certificatie (ATG) voor de toepassing in een dak bezitten.

## 2.2.5 Scheidingslagen

Tabel 9 – Scheidingslagen

Type	Oppervlaktemassa [g/m <sup>2</sup> ]
Glasvlies	≥ 50
Niet-geweven polyestermat	≥ 150

De scheidingslagen maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.

## 2.2.6 Dampschermen

Voor de mogelijke dampschermen en hun plaatsingswijze wordt verwezen naar hoofdstuk 6 uit de TV 280.

De dampschermen maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.

# 3 Fabricage en verkoop

## 3.1 Membranen

ESHAGUM A 4 (TF/AF) membranen worden gemaakt in de fabriek van BMI PRODUCTIE NEDERLAND BV in Groningen (NL).

Merking: de dakrollen worden voorzien van een markering van de merknaam van het product, de ATG-houder, het logo van het ATG-merk en ATG-nummer. De afmetingen (dikte, lengte, breedte) en type inlage zijn eveneens gemarkeerd op de rollen.

Per pallet worden de dakrollen verpakt met krimpfolie.

De productiecode dient vermeld te worden op de dakrollen en/of op de krimpfolie.

De firma BMI BELGIUM BV zorgt voor de verkoop van het product.

## 3.2 Hulpcomponenten

De onderlagen ESHABASE V3, ESHABASE V4, ESHABASE P3 en ESHABASE P4 worden gemaakt in de fabriek van BMI PRODUCTIE NEDERLAND BV in Groningen (NL).

De andere hulpcomponenten worden door of voor de firma BMI PRODUCTIE NEDERLAND BV gemaakt.

De firma BMI BELGIUM BV zorgt voor de verkoop van de hulpcomponenten.

# 4 Ontwerp en uitvoering

## 4.1 Hygrothermische voorwaarden - dampscherm

Cf. TV 280.

## 4.2 Plaatsing van de dakafdichting

De dakafdichting dient geplaatst te worden in overeenstemming met TV 280.

In geval van losliggende plaatsing met ballast, in overeenstemming met de voorschriften uit TV 280, bedraagt de dakhelling maximum 5 % in het geval van grind en maximaal 10 % in geval van tegels.

De plaatsingsfiche geeft de toegelaten dakopbouw in functie van de plaatsingswijze, de aard van de ondergrond en het al of niet van toepassing zijn van het K.B. van 07/07/1994 en de herziening van 19/12/1997, 04/04/2003, 01/03/2009, 12/07/2012, 07/12/2016 en 20/05/2022.

De overlapping van de banen bedraagt minstens 80 mm in de langsrichting en minstens 150 mm voor de kopse naden van de baan in de dwarsrichting. De waarde voor de kopse naden kan voor membranen ESHAGUM A 4 (TF/AF) verminderd worden tot 100 mm aangezien de krimp van deze banen kleiner dan of gelijk aan 0,3 % is.

De verbinding wordt uitgevoerd met de vlam over heel de breedte van de overlapping, die terzelfdertijd zorgvuldig aangedrukt wordt.

Om een goede las te bekomen, dient er voldoende bitumen uit de naad te vloeien.

Om esthetische redenen kan deze naad met behulp van een verwarmd truweel worden afgekant.

Het gebruik bij extensieve groendaken is toegestaan, mits het aanbrengen van een PE-folie bovenop de afdichting (LDPE, dikte minimum 0,4 mm met losse overlapping van minstens 1 m) op de horizontale oppervlakken, met zorgvuldig uitgevoerde opstand van de PE-folie tegen details en uitsteeksels. Voor intensieve groendaken waarvoor de bestendigheid tegen wortels volgens de NBN EN 13948 moet worden getest, dient een afzonderlijke ATG uitgewerkt te worden (cf. TV 229).

### 4.3 Dakdetails

Wat betreft de uitzettingsvoegen, opstanden, dakranden en dakgoten wordt verwezen naar TV 244 en naar de voorschriften van de ATG-houder.

Ten aanzien van de luchtdichtheid en de brandveiligheid dienen de dakdetails zo uitgevoerd te worden dat luchtlekken voorkomen worden en brandveilig gewerkt kan worden.

### 4.4 Stockage en werfvoorbereiding

Cf. TV 280.

### 4.5 Windweerstand

De windweerstand van de dakafdichting wordt bepaald uitgaande van de te verwachten windbelasting. Deze wordt berekend volgens het BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb).

De rekenwaarden voor de windweerstand van de afdichting die in acht dienen genomen te worden, zijn weergegeven in Tabel 10.

**Tabel 10 – Rekenwaarden voor de wind (dakafdichtingssysteem)**

Toepassing	Systeem	Rekenwaarde
Losliggend (LLs)	Ballast volgens BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb)	
Volvlakkig gekleefd	Gelast (TSs)	3.000 Pa <sup>(1)</sup>
Mechanisch bevestigd	Mechanisch bevestigde onderlaag op staalplaat, totaal gekleefde toplaag (gelast) (MVs)	450 N/bevestiging <sup>(2)</sup>

Deze rekenwaarden dienen getoetst te worden aan de rekenwaarde voor de dakisolatie (zie ATG isolatie) waarbij de laagste rekenwaarde in acht genomen wordt.

<sup>(1)</sup>: Deze waarde is gebaseerd op ervaring.

<sup>(2)</sup>: De bevestiging dient te voldoen aan:

- De minimale diameter van de schroef bedraagt 4,8 mm.
- De schroeven zijn voorzien aan een aangepast boorpunt.
- De statische uittrekwaarde van de schroef  $\geq 1.350$  N (uit staalplaat 0,75 mm).
- De dikte van het verdeelplaatje is  $\geq 1$  mm voor de vlakke en  $\geq 0,75$  mm voor de geprofileerde plaatjes.
- De corrosieweerstand weerstaat aan 15 EOTA-cycli.

De opgegeven rekenwaarden zijn te vergelijken met het effect van de windbelasting met een retourperiode van 25 jaar, zoals opgenomen in BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb).

Bij gebruik van de vermelde rekenwaarden dient de plaatsingsfiche in acht genomen te worden.

## 5 Prestaties

- De prestatiekenmerken van de membranen ESHAGUM A 4 (TF/AF) membraan worden opgenomen in § 5.1 van Tabel 11.

In de kolom "EUtgb/BUtgb" worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de EUtgb/ BUtgb werden vastgelegd. In de kolom "Geëvalueerde criteria" worden de aanvaardingscriteria vermeld die de ATG-houder zichzelf oplegt.

Het naleven van deze criteria wordt bij de verschillende uitgevoerde controles nagegaan en valt onder de productcertificatie.

De prestatiekenmerken van het systeem worden opgenomen in § 5.2 van Tabel 11 (voor membranen ESHAGUM A 4 (TF/AF)).

In de kolom "EUtgb/BUtgb" worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de EUtgb/BUtgb werden vastgelegd. In de kolom "Geëvalueerde criteria" worden de aanvaardingscriteria vermeld die de ATG-houder zichzelf oplegt.

Tabel 11 – ESHAGUM A 4 (TF/AF)

Eigenschappen	Testmethodes	Criteria EUtgb/BUtgb <sup>(1)</sup>	Geëvalueerde criteria		Beoor- delings- proeven <sup>(2)</sup>
			ESHAGUM A 4		
			TF	AF	
Dikte (zelfkant) [mm]	NBN EN 1849-1	MDV ( $\geq 3,0/4,0$ <sup>(3)</sup> ) $\pm 5$ %	4,0 <sup>(4)</sup>		X
Dimensionele stabiliteit [%]	NBN EN 1107-1				
Langs		$\leq 0,5/0,3$ <sup>(3)</sup>	$\leq 0,3$		X
Waterdichtheid	NBN EN 1928	Waterdicht bij 10 kPa	Waterdicht bij 10 kPa		X
Treksterkte [N/50 mm]	NBN EN 12311-1				
Langs		MDV $\pm 20$ %	700		X
Dwars		MDV $\pm 20$ %	700		X
Verlenging bij max. treksterkte [%]	NBN EN 12311-1				
Langs		MDV $\pm 15$ %abs	18		X
Dwars		MDV $\pm 15$ %abs	25		X
Nageldoorscheursterkte [N]	NBN EN 12310-1				
Langs		$\geq 50/150$ <sup>(3)</sup>	$\geq 175$		X
Dwars		$\geq 50/150$ <sup>(3)</sup>	$\geq 175$		X
Soepelheid bij lage temperatuur [°C]	NBN EN 1109				
Initieel		$\leq -5$	$\leq -10$		X
Na 28 dagen bij 80 °C		$\leq MV$	$\leq 0$		X
Na 6 maand bij 70 °C	(NBN EN 1296)	$\leq 0$ en $\Delta \leq 15$ °C	$\leq 0$ et $\Delta \leq 15$ °C		X
Afdruiptemperatuur [°C]	NBN EN 1110				
Initieel		$\geq 120$	$\geq 130$		X
Na 6 maand bij 70 °C	(NBN EN 1296)	$\geq 110$	$\geq 110$		X
Hechting van minerale bescherming [%]	NBN EN 12039	$\Delta \leq 30$ %	/	15 $\pm$ 15 %abs	X

Tabel 11 (vervolg) – ESHAGUM A 4 (TF/AF)

Eigenschappen	Testmethodes	Criteria EUtgb/BUtgb <sup>(1)</sup>	Geëvalueerde criteria		Beoordelingsproeven <sup>(2)</sup>
			ESHAGUM A 4		
			TF	AF	

## 5.2 Steemprestaties

### 5.2.1 Volledige dakopbouw

Statische indringing [Klasse L]	NBN EN 12730				
EPS 100	Methode A	$\geq \text{MLV} / \text{L15}^{(3)}$	$\geq \text{L15}$		X
Beton	Methode B	$\geq \text{MLV} / \text{L15}^{(3)}$	$\geq \text{L10}$		X
Dynamische indringing [mm]	NBN EN 12691				
Aluminium	Methode A	$\geq \text{MLV}$	$\geq 1.000$		X
EPS 150	Methode B	$\geq \text{MLV}$	$\geq 1.250$		X

### 5.2.2 Overlapverbindingen

Afpelweerstand [N/50 mm]	NBN EN 12316-1				
Initieel		$\geq 40$	$\geq 40$		X
Na 28 dagen bij 80 °C		$\geq 25$ en $\Delta \leq 50\%$	$\geq 25$ et $\Delta \leq 50\%$		X
Afschuifsterkte [N/50 mm]	NBN EN 12317-1				
Initieel		$\geq 500^{(5)}$	$\geq 500^{(5)}$		X
Na 28 dagen bij 0 °C		$\geq 500^{(5)}$	$\geq 500^{(5)}$		X

<sup>(1)</sup>: MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting Value

<sup>(2)</sup>: X = getest en conform aan het criterium van de ATG-houder

/ = niet relevant

<sup>(3)</sup>: Meerlaags / eenlaags

<sup>(4)</sup>: Gemeten op de zelfkant voor membranen met minerale bescherming

<sup>(5)</sup>: Of breuk buiten de naad

Eigenschappen	Testmethodes	Beoordelingsproeven
---------------	--------------	---------------------

### 5.2.3 Windproeven (voor de rekenwaarden, zie Tabel 10, § 4.5)

Geen proef uitgevoerd.

### 5.2.4 Chemische bestendigheid

De baan weerstaat aan de meeste producten. Zij is echter niet bestand tegen bepaalde stoffen, zoals benzine, benzeen, petroleum, organische oplosmiddelen, vetstoffen, oliën, teerproducten, detergenten, geconcentreerde oxidatiemiddelen op hoge temperatuur. In geval van twijfel moet het advies van de ATG-houder of van zijn vertegenwoordiger ingewonnen worden.

## **6 Gebruiksaanwijzingen**

### **6.1 Toegankelijkheid**

Enkel de afdichtingen met een betegeling of gelijkwaardig zijn toegankelijk. De andere afdichtingen mogen uitsluitend betreden worden voor onderhoud.

### **6.2 Onderhoud**

Het onderhoud van de dakafdichting en van haar bescherming zal jaarlijks voor en na de winter uitgevoerd worden en heeft betrekking op de punten zoals vermeld in NBN B 46-001 of deze in TV 280.

### **6.3 Herstelling**

Herstellingen aan de dakafdichting of haar bescherming zullen uitgevoerd worden met dezelfde materialen als deze die aangewend werden. De herstellingen zullen met zorg en volgens de voorschriften van de ATG-houder gebeuren.

Plaatsingsfiche ESHAGUM A 4 (TF/AF)

Onderstaande plaatsingsfiche geeft een verdere toelichting van Tabel 2 en vermeldt de membraantypes en hun plaatsingstechniek in functie van de ondergrond, conform de brandeisen zoals voorzien in het K.B. van 07/07/1994 (inclusief de wijziging in het K.B. van 19/12/1997, van 04/04/2003, van 01/03/2009, van 12/07/2012, van 07/12/2016 en van 20/05/2022). De codes werden overgenomen van TV 280.

Voor de systemen die in kleur zijn weergegeven geeft ANNEX A een detaillering van de daksystemen weer die beantwoorden aan de brandeisen, zoals opgenomen in bovenstaande K.B.'s.

Symbolen en productnamen:

◆ = ESHAGUM A 4 (TF/AF)

Gebruikte symbool:

O = toepassing niet voorzien in kader van deze ATG

Plaatsingsmogelijkheden: zie Tabel 12 + voorschriften van TV 280.

Tabel 12 – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlaag	Ondergrond												
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcement-platen	Plankenvloer
				(a)	(a)		(a)	(b)	(a)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)		
Losliggende plaatsing <sup>(1)</sup>																
Eindlaag gelast - meerlaags (LLs)	van toepassing	Zonder	(Scheidingslaag)+ ESHABASE V3 <sup>(2)</sup>	Niet toegelaten												
		Met		◆	◆	◆	◆	O	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	niet van toepassing	Zonder		Niet toegelaten												
		Met		◆	◆	◆	◆	O	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Tabel 12 (vervolg 1) – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlaag	Ondergrond												
				PU (a)	PF (a)	Naakte EPS	Gecacheerde EPS (a)	Naakt CG (b)	Gecacheerd CG (a)	MW, EPB (c)	Bestaande afdichting (d)	Beton en licht afschotbeton (e)	Cellenbeton, betonplaten (e)(f)	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex (f)	Houtwolcement-platen	Plankenvloer
Volvlakkig gekleefd																
Eindlaag gelast - meerlaags (TSs)	van toepassing	Zonder	(hechtvernis)+ ESHABASE V3 <sup>(2)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Met		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0	0
	niet van toepassing	Zonder		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0	0
		Met		0	0	0	0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	0	0

Tabel 12 (vervolg 2) – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlaag	Ondergrond													
				Geprofileerde staalplaat +								Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcement-platen	Plankenvloer	
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdichting						
(a)	(a)		(a)	(b)	(a)	(c)	(d)										
Mechanische bevestiging van de onderlaag, toplaag volvlakig gekleefd (g)																	
Eindlaag gelast - meerlaags (MVs)	van toepassing	Zonder Met	ESHABASE P3 geschroefd <sup>(3)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	niet van toepassing	Zonder		◆	◆	◆	◆	0	0	◆	◆	0	0	0	0	0	0
		Met		◆	◆	◆	◆	0	0	◆	◆	0	0	0	0	0	0
					◆	◆	◆	◆	0	0	◆	◆	0	0	0	0	0

- (1): De zware schutlaag dient eveneens de windweerstand van het dakafdichtingssysteem te garanderen (zie § 4.5)
- (2): De onderlagen ESHABASE V3 kunnen vervangen worden door ESHABASE V4, ESHABASE P3, ESHABASE P4 of BENOR-goedgekeurde V3, V4, P3, P4, V3-PB, V4-PB, P3-PB, P4-PB, V3-APP, V4-APP, P3-APP, P4-APP, V3-SBS, V4-SBS, P3-SBS, P4-SBS onderlagen.
- (3): De onderlagen ESHABASE P3 kunnen vervangen worden door ESHABASE P4 of BENOR-goedgekeurde P3, P4, EP2, P3-PB, P4-PB, EP2-PB, P3-APP, P4-APP, EP2-APP, P3-SBS, P4-SBS of EP2-SBS onderlagen.
- (a): PU/PF/EPS/CG: de isolatie is altijd bekleed met een aangepaste cachering.
- (b): Naakt CG: de eerste laag wordt op CG volvlakig gekleefd met warme bitumen ; of wordt volvlakig gelast/koud gekleefd of volvlakig zelfklevend geplaatst op een afgekoelde bitumenlaag, aangebracht op CG.
- (c): MW/EPB: de isolatie is lasbaar afhankelijk van de bekleding.
- (d): Bestaande afdichting: een onderzoek ten opzichte van de compatibiliteit dient uitgevoerd te worden.
- (e): (cellen)beton: het beton moet proper en droog zijn.
- (f): Cellenbeton/hout: losse stroken plaatsen op de kopse voegen, behalve in het geval van losse plaatsing.
- (g): Het aantal toe te passen mechanische bevestigingen dient te volgen uit een windstudie waarbij rekening wordt gehouden met de uittrekwaarde van de mechanische bevestigingen.

## VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK EN BEHOUD VAN DE ATG

- A.** Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op de bouwproducten vermeld op de voorpagina van dit document.
- B.** Voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de technische goedkeuring, noch voor producten (alook voor de eigenschappen of kenmerken ervan) die niet het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring mogen de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de technische goedkeuring of het goedkeuringsnummer.
- C.** De technische goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de technische goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- D.** Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler kunnen aanspraak maken op de technische goedkeuring.
- E.** Verwijzingen naar de technische goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van het identificatienummer ATG 1883 en de geldigheidstermijn.
- F.** De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler moeten de onderzoeksresultaten, opgenomen in de technische goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUtgb of de certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de goedkeuringshouder [of de verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doet.
- G.** Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ... ) van het product, die het voorwerp zijn van de technische goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de technische goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de technische goedkeuring wordt verwezen.
- H.** De BUtgb, de goedkeuringsoperator en de certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden ingevolge het niet nakomen door de goedkeuringshouder of de verdeler van de bepalingen van dit document.
- I.** De technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat de producten, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:
- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze technische goedkeuring;
  - doorlopend aan de controle door de certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.
- Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd.
- J.** De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de Goedkeurings- en de certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUtgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.

Deze technische goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator, SECO/Buildwise, en op basis van het gunstig advies van de gespecialiseerde groep "DAKEN", verleend op 17 december 2014. Daarnaast bevestigde de certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 9 januari 2026.

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces	 Bart De Pauw Algemeen Directeur
Voor de operatoren	
Buildwise	 Olivier Vandooren Directeur
SECO Belgium	 Bernard Heiderscheidt Directeur
BCCA	 Olivier Delbrouck Directeur

# **BUtgb** vzw - **UBAtc** asbl

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw  
Union belge pour l'Agrément technique de la construction asbl

## Maatschappelijke zetel en kantoren:

Kleine Kloosterstraat 23  
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel.: +32 (0)2 716 44 12  
info@butgb-ubatc.be  
www.butgb-ubatc.be

BTW: BE 0820.344.539  
RPR Brussel

De BUtgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011.

De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:





# BIJLAGEN

## ANNEX A <sup>(1)</sup>

# Weerstand tegen extern vliegvuur voor de systemen opgenomen in de Technische Goedkeuring ATG

Index 0: 11/04/2024 <sup>(2)</sup>

Conform het Koninklijk Besluit (K.B.) van 07/07/1994, het K.B. van 19/12/1997, het K.B. van 04/04/2003, het K.B. van 01/03/2009, het K.B. van 12/07/2012, het K.B. van 07/12/2016 en het K.B. van 20/05/2022, worden de gebouwen opgedeeld in twee groepen:

1. Gebouwen waarvoor de K.B.'s niet van toepassing zijn:
  - Gebouwen met maximaal 2 bouwlagen en een totale oppervlakte kleiner of gelijk aan 100 m<sup>2</sup>,
  - Eengezinswoningen.
2. Gebouwen waarvoor de K.B.'s van toepassing zijn:

De daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG dienen bedekt te worden met een zware schutlaag (bv. ballast, tegels, ...) conform de beslissing van de Europese Commissie van 06/09/2000 (met betrekking tot de richtlijn 89/106/CEE betreffende de prestaties van dakbedekkingen blootgesteld aan extern vliegvuur) waarvoor kan worden aangenomen dat deze zware schutlaag aan de vereisten uit de K.B.'s inzake het brandgedrag voldoet.

In dit geval, is het niet nodig om proeven uit te voeren om de weerstand tegen extern vliegvuur van de daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG te bepalen.

Nota 1: onder "ballast" verstaat men "uitgespreid grind met een laagdikte van minimaal 50 mm of een gewicht van ten minste 80 kg/m<sup>2</sup> (granulometrie van het aggregaat: maximaal: 32 mm; minimaal: 4 mm)"

Nota 2: onder "tegels" verstaat men "minerale tegels met een dikte van ten minste 40 mm".

(1): Deze annex maakt integraal deel uit van de technische goedkeuring.

(2): De index van de laatste versie van de Annex A kan geverifieerd worden op de website van de BUtgb vzw, [www.butgb-ubatc.be](http://www.butgb-ubatc.be).