

BUtgb vzw - **UBAtc** asbl



SCHRIJNWERK

GEVELKITTEN

SODASEAL 215 LM
KIT EN ISO 11600 – STS 56.1
TYPE F – 25 LM

Geldig van 05/02/2024 tot 04/02/2029

Goedkeuringshouder:

Soudal N.V
Everdongenlaan 18
2300 Turnhout
Tel.: 014/42.42.31
Fax.: 014/42.62.15
Website: www.soudal.com
E-mail: info@soudal.com



Een technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling door een door de BUtgb aangeduide competente, onafhankelijke en onpartijdige goedkeuringsoperator van een bouwproduct voor een welbepaalde toepassing.

De technische goedkeuring legt de resultaten van het goedkeuringsonderzoek vast. Dit onderzoek bestaat uit:

- de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan,
- het ontwerp van het product,
- de betrouwbaarheid van de productie.

De technische goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de goedkeuringshouder.

Het behouden van de technische goedkeuring vereist dat de goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een competente, onafhankelijke en onpartijdige certificatieoperator.

De technische goedkeuring, evenals de certificatie van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken. De aannemer en/of architect blijven onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De technische goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Goedkeuringsoperatoren



Buildwise

Kleine Kloosterstraat 23 1932 Zaventem
info@buildwise.be - www.buildwise.be



SECO

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@seco.be - www.groupseco.be

Certificatieoperator*



BCCA

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@bccca.be - www.bccca.be

* De door de BUtgb vzw aangeduide certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC (www.belac.be) accrediteerbaar systeem.




VOORWOORD

Dit document betreft een verlenging van de goedkeuringstekst ATG 2241, geldig vanaf 21/09/2015 tot 20/09/2020. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versie worden hieronder opgesomd:

Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie
– Actualisatie

Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb-website (www.butgb-ubatc.be) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de technische goedkeuring kan geraadpleegd worden door de QR-code op de voorpagina te scannen.

 De intellectuele eigendomsrechten betreffende de technische goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb.



NORMEN EN ANDERE REFERENTIES

AGCR-RGAC	2022-06-30	BUtgb Algemeen Goedkeurings- en Certificatiereglement
STS 56.1	1999	Dichtingskitten voor gevels
ISO 11600	2002	Bouwconstructie — Voegproducten — Classificatie en vereisten voor kitte

1 VOORWERP

De afdichtingkit bestaat uit een gevelkit die samen met hulpcomponenten wordt toegepast in overeenstemming met de uitvoeringsrichtlijnen van de fabrikant en STS 56.1.

2 COMPONENTEN

2.1 De gevelkit: SOUDASEAL 215 LM

Eén component elastische gevelkit op basis van een hybride polymeer (MS-polymeer).

Tabel 1 - Identificatie

Kenmerken	Gedeclareerde waarde	Norm
Treksterkte (MPa) bij breuk	> 0,40	NBN EN ISO 8339
E-modulus (MPa) bij 100% rek (23°C)	≤ 0,40	NBN EN ISO 8339
Vloei (mm) 50 °C	≤ 1	NBN EN ISO 7390
Droogtijd (mm/24 uur)	1,5 - 2	DIN 50 014
Shore A	20 - 30	NBN EN ISO 868

Tabel 2 – toepassingsgebieden (zie STS 56.1, tabel 5)

	Afdichting van:
	– Voegen tussen elementen;
	– Uitzettingsvoegen;
Toepassingsgebieden ^(*)	– Zettingsvoegen;
	– Ruwbouwaansluitingen van gordijnwanden.
Omgeving	Niet agressief tot agressief
Voeg	Niet blootgesteld tot blootgesteld ^(**)
Hoogte	0 tot > 50 m

(*) De goedkeuring is beperkt tot de ondergronden beton en aluminium

(**) Niet geschikt voor voegen die permanent onder water staan en voor gebruik in contact met producten op basis van bitumen, asfalt of teer.

2.2 hulpcomponenten

2.2.1 De primers

Tabel 3 – Primer 150

Kenmerken	Primer 150
Kleur	Transparant
Dichtheid bij 23°C	0,93 g/ml
Vaste stofgehalte (gew. %)	26 +/- 1%
Viscositeit (Brookfield, 20°C) mPa.s	100 - 150
Droogtijd bij 20°C (min)	60 min
Vlampunt (°C)	8°C

2.2.2 De rugvulling

- Polyethyleenschuim met gesloten celstructuur;
- Polyurethaanschuim met open celstructuur.

De rugvulling moet voldoen aan de eisen van § 5.3 van STS 56.1

2.2.3 Afwerking

De kit kan na het aanbrengen glad gestreken worden met een aangepaste zeepoplossing zoals SOUDAL Afstrijkmiddel.

3 VERVAARDIGING & COMMERCIALISATIE

SOUDASEAL 215 LM en Primer 150 worden vervaardigd door SOUDAL in de fabriek te Turnhout.

4 UITVOERING

4.1 Voorbereiding

De ondergrond dient zuiver en droog te zijn. Verf en cementhuid door gritstralen verwijderen. SOUDASEAL 215 LM kan zonder primer aangebracht worden op niet poreuze ondergronden zoals aluminium. Poreuze ondergronden vooraf instrijken met Primer 150. Bij twijfel contact opnemen met de leverancier.

4.2 Ondergronden.

Tabel 4 – geschikte ondergronden

Ondergronden	
Baksteen	Hout
Beton	Aluminium (geanodiseerd, gepolijst)
Vezelcement	Staal (roestvrij, gegalvaniseerd)
Tegels	PVC
Natuursteen (*)	
Cementbepleistering	

(*) Volgens informatie van de fabrikant is treedt er geen vervuiling van de randzone op natuursteen bij natuursteen, doch dit is geen garantie. Een voorafgaande proef is aangewezen. Zie ook technische fiche product.

Voor de toepassing van de gevelkit wordt verwezen naar de volgende documenten:

- STS 56.1 "Dichtingskiten voor gevels";
- De technische documentatie van de ATG-houder.

De voegbreedte wordt berekend volgens § 5.2 van STS 56.1. De verhouding tussen breedte en diepte wordt berekend volgens § 6.3 tabel 9.

Velvormingstijd: 7 – 13 minuten.

SOUDASEAL 215 LM is overschilderbaar met de gebruikelijke gebouwenverven. Alkydharsverven kunnen een langere droogtijd vergen. Bij twijfel: vooraf een proef uitvoeren of contact opnemen met de leverancier.

Temperatuurbestendigheid : -40°C tot +90°C (tijdelijk 120°C).

5 ETIKETTERING, VERPAKKING EN OPSLAGTERMIJN

5.1 Etikettering

Het etiket vermeldt

- De naam van de fabrikant
- De naam van het product en het toepassingsgebied
- De inhoud
- De kleur
- De houdbaarheid
- Het lotnummer
- De verwerkingsmethode
- Het ATG logo en -nummer
- De classificatie volgens ISO 11600 en STS 56.1 – 25 LM

5.2 verpakking

- Kokers van 290 ml;
- Worsten van 600 ml.

5.3 bewaring

Houdbaarheidstermijn: 12 maanden in gesloten en originele verpakking bij temperaturen tussen 5 °C en 25°C.

6 PRESTATIES

Tabel 5 – Prestaties

Eigenschap	Norm	Criterium	Resultaat Aluminium	Resultaat Beton
Elastisch vormherstel	NBN EN ISO 7389	≥ 70	85	
Volumeverlies (vol %)	NBN EN ISO 10563	≤ 10	3,28	
Snijmodulus bij 100 % rek (MPa)				
- bij 23°C	NBN EN ISO 8339	$\leq 0,4$ en	0,40	
- bij -20°C		$\leq 0,6$	0,49	
Breukrek			≥ 200	
Vervormingeigenschappen onder blijvende trek	NBN EN ISO 8340	Geen breuk	Conform	Conform
Adhesie/cohesie bij veranderlijke temperatuur	NBN EN ISO 9047	Geen breuk	Conform	Conform
Adhesie/cohesie bij blijvende trek na onderdompeling in water	NBN EN ISO 10590	Geen breuk	Conform	Conform
Bestandheid tegen zonnestraling (500 uur Xenon, 50 +/- 5 W/m ² gemeten tussen 300 en 400 nm)	STS 56.1	$\Delta\epsilon \geq 0,70$ Geen barsten Gelijkmatige verwerking	0,76 Conform	
Vloei (mm) 5°C – 50°C	NBN EN ISO 11432	≤ 3	≤ 1	

7 Nazicht en onderhoud



Het is aan te bevelen een eerste controle met eventueel onderhoud uit te voeren één jaar na de plaatsing van de kit en vervolgens om de 3 jaar. Dit bestaat uit een visuele controle van het oppervlak, de controle van de hechting en de herstelling met SOUDASEAL 215 LM.

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK EN BEHOUD VAN DE ATG

- A.** Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op de bouwproducten vermeld op de voorpagina van dit document.
- B.** Voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de technische goedkeuring noch voor product (alook voor de eigenschappen of kenmerken ervan) dat niet het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring mogen de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de technische goedkeuring of het goedkeuringsnummer.
- C.** De technische goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de technische goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- D.** Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler kunnen aanspraak maken op de technische goedkeuring.
- E.** Verwijzingen naar de technische goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van het identificatienummer ATG 2241 en de geldigheidstermijn.
- F.** De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler moeten de onderzoeksresultaten, opgenomen in de technische goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUtgb of de certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de goedkeuringshouder [of de verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doet.
- G.** Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ...) van het product, die het voorwerp zijn van de technische goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de technische goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de technische goedkeuring wordt verwezen.
- H.** De BUtgb, de goedkeuringsoperator en de certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden ingevolge het niet nakomen door de goedkeuringshouder of de verdeler van de bepalingen van dit document.
- I.** De technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat de producten, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:
- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze technische goedkeuring;
 - doorlopend aan de controle door de certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.
- Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd.
- J.** De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de Goedkeurings- en de certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegeedeelde informatie kunnen de BUtgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.

Deze technische goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator, SECO/Buildwise, en op basis van het gunstig advies van de gespecialiseerde groep "GEVELS", verleend op 13 décembre 2012. Daarnaast bevestigde de certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 05 februari 2024.

Voor de BUtgb , als geldigverklaring van het goedkeuringsproces		
	Eric Winnepenninckx Secretaris Generaal	Benny De Blaere Directeur
Voor de operatoren		
Buildwise		Olivier Vandooren Directeur
SECO		Bernard Heiderscheidt Directeur
BCCA		Olivier Delbrouck Directeur

BUTgb vzw - UBAtc asbl

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw
Union belge pour l'Agrément technique de la construction asbl

Maatschappelijke zetel:

Lombardstraat 42
1000 Brussel

Kantoren:

Kleine Kloosterstraat 23
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel.: +32 (0)2 716 44 12
info@butgb-ubatc.be
www.butgb-ubatc.be

BTW: BE 0820.344.539
RPR Brussel

De BUTgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011.

De BUTgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:

